



C210354 (01 02 03)



2015150423V

嘉誉测试  
WWW.SDJIAJU.COM.CN



# 检验检测报告

山嘉测 (2021) 第 C210354-01 号

项目名称: 二分厂排水项目

委托单位: 山东新华制药股份有限公司

检测类别: 委托检测

报告日期: 2021 年 04 月 01 日



山东嘉誉测试科技有限公司



# 检测结果

山嘉测 (2021) 第 C210354-01 号

第 1 页 共 1 页

1.委托单位: 山东新华制药股份有限公司

2.样品类别: 污水

3.现场样品描述: 污水: 详见污水检测结果表

4.采样日期: 2021 年 03 月 24 日

5.测试日期: 2021 年 03 月 24 日-2021 年 03 月 27 日

6.污水检测依据及结果

6.1.污水检测依据

序号	参数	检测标准	使用设备及编号	检出限
1	总镍	HJ 776-2015 水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法	5110 全谱直读电感耦合等离子体原子发射光谱仪 (ICP-OES) 128	0.007mg/L

6.2.污水检测结果

采样点位	采样日期	样品编号	检测参数	现场样品描述
			总镍(mg/L)	
204 车间总镍处理设施总排放口	03 月 24 日	C210354-01-W-1-1-1	ND	微黄,无味,无浮油
		C210354-01-W-1-1-2	ND	微黄,无味,无浮油
		C210354-01-W-1-1-3	ND	微黄,无味,无浮油
注: "ND"表示未检出, 生产负荷:>75%				

\*\*\*报告结束\*\*\*

编制人: 穆佩莹 审核人: 刘丽红 批准人: 杨志清 签发日期: 2021.4.01